

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

Protokolo išleidimo data: 2026-08-10

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr.

26/7702

Užsakovas, adresas: UAB "TRAKŲ VANDENYS", Birutės g. 27, Trakai

Objektas, adresas: Alešiškių k., Klonių g. 2, Trakų r.

Ėminio paėmimo vieta: Nenurodyta

Ėminys paimtas: 2026-07-02 pristatytas: 2026-07-02

Ėminio rūšis: Geriamasis vanduo

Tyrimas pradėtas: 2026-07-02 baigtas: 2026-08-10

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24:2023	± U	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5	6
Temperatūra	°C	-	-	-	DIN 38404-4:1976
Kvapas	-	priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	- (N)	
Skonis	-	priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	- (N)	
pH vertė	-	7,6	6,5-9,5	-	LST EN ISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis	μS/cm 20 °C temperatūroje	589	2500	-	LST EN 27888:1999
Spalva	mg/l Pt	10	30	-	LST EN ISO 7887:2012, C metodas
Drumstumas	NTU	31	4	-	LST EN ISO 7027-1:2016

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

(N) - Neakredituoto metodo žymėjimas

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

±U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.

Užsakovo pateikti duomenys identifikuoti pasvirusiu šriftu.

Ėminį paėmė ir pristatė Užsakovas. UAB "Ekometrija" už ėminių ėmimą ir pristatymą neatsako. Tyrimų rezultatai taikytini tokiam ėminiui, koks jis buvo gautas. , LST EN ISO 10523:2012: Mėginio temperatūra

Papildomi duomenys, pastabos: matavimo metu: 18.8 °C, LST EN 27888:1999: Mėginio temperatūra matavimo metu 18,6 °C. Pataisa daroma naudojant temperatūros kompensavimo įtaisą. , LST EN ISO 7887:2012, C metodas: Išmatuoto mėginio pH 7,6.

Ėminį paėmė: Užsakovas pristatė: Užsakovas
(pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: chemikė Indrė Gaubienė, chemikas Mantas Bekeris

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamais objektais.

Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“
Direktorius
Robertas Smukas

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

Protokolo išleidimo data: 2026-08-10

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 26/7703

Užsakovas, adresas: UAB "TRAKŲ VANDENYS", Birutės g. 27, Trakai

Objektas, adresas: Alešiškių k., Klonių g. 2, Trakų r.

Ėminio paėmimo vieta: Nenurodyta

Ėminys paimitas: 2026-07-02 pristatytas: 2026-07-02

Ėminio rūšis: Geriamasis vanduo

Tyrimas pradėtas: 2026-07-02 baigtas: 2026-08-10

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24:2023	± U	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5	6
Temperatūra	°C	-	-	-	DIN 38404-4:1976
Koliforminių bakterijų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	-	**LST EN ISO 9308-1:2014, LST EN ISO 9308-1:2014 /A1:2017
Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	-	**LST EN ISO 9308-1:2014, LST EN ISO 9308-1:2014 /A1:2017
Žarninių enterokokų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	-	**LST EN ISO 7899-2:2001
Kultivuojamų mikroorganizmų skaičius 22 °C	KSV/ml	4,0 x 10 ¹	Be nebūdingų pokyčių	-	**LST EN ISO 6222:2001

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

(N) - Neakredituoto metodo žymėjimas

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

±U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklivimo lygį.

Užsakovo pateikti duomenys identifiukuoti pasvirusiu šriftu.

Papildomi duomenys, pastabos: Ėminį paėmė ir pristatė Užsakovas. UAB "Ekometrija" už Ėminių Ėmimą ir pristatymą neatsako. Tyrimų rezultatai taikytini tokiam Ėminiui, koks jis buvo gautas. **NVSPL, AP Nr. LA.01.138

Ėminį paėmė: Užsakovas
(pareigos, vardas, pavardė)

pristatė: Užsakovas
(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: **NVSPL

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamais objektais.

Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginati draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“
Direktorius
Robertas Smukas