

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

Protokolo išleidimo data: 2026-09-21

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 26/11072

Užsakovas, adresas: UAB "TRAKŲ VANDENYS", Birutės g. 27, Trakai

Objektas, adresas: Onuškio m., Trakų g. 7, Trakų r.

Ėminio paėmimo vieta: Nenurodyta

Ėminys paimtas: 2026-09-09 pristatytas: 2026-09-09

Ėminio rūšis: Geriamasis vanduo

Tyrimas pradėtas: 2026-09-09 baigtas: 2026-09-21

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24:2023	± U	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5	6
Temperatūra	°C	-	-	-	DIN 38404-4:1976
Kvapąs	-	priimtinąs vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	priimtinąs vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	- (N)	
Skonis	-	priimtinąs vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	priimtinąs vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	- (N)	
pH vertė	-	7,6	6,5-9,5	-	LST EN ISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis	μS/cm 20 °C temperatūroje	406	2500	-	LST EN 27888:1999
Spalva	mg/l Pt	5	30	-	LST EN ISO 7887:2012, C metodąs
Drumstumas	NTU	2,5	4	-	LST EN ISO 7027-1:2016

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

(N) - Neakredituoto metodo žymėjimas

Ėminio saugojimas šaldytuve $+3 \pm 2$ °C

$\pm U$ - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio $k=2$, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklydimo lygį.

Užsakovo pateikti duomenys identifiukuoti pasvirusiu šriftu.

Ėminį paėmė ir pristatė Užsakovas. UAB "Ekometrija" už ėminių ėmimą ir pristatymą neatsako. Tyrimų rezultatai taikytini tokiam ėminiui, koks jis buvo gautas., LST EN ISO 10523:2012: Mėginio temperatūra

Papildomi duomenys, pastabos: matavimo metu: 20,1 °C, LST EN 27888:1999: Mėginio temperatūra matavimo metu 23,6 °C. Pataisa daroma naudojant temperatūros kompensavimo įtaisą. LST EN ISO 7887:2012, C metodas: Išmatuoto mėginio pH 7,6.

Ėminį paėmė:

Užsakovas

pristatė:

Užsakovas

(pareigos, vardas, pavardė)

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: chemikė Indrė Gaubienė, chemikas Mantas Bekeris

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamaais objektais.

Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

UAB "EKOMETRIJA"
Direktorius
Robertas Šmukas

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

Protokolo išleidimo data: 2026-09-21

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 26/11073

Užsakovas, adresas: UAB "TRAKŲ VANDENYS", Birutės g. 27, Trakai

Objektas, adresas: Onuškio m., Trakų g. 7, Trakų r.

Ėminio paėmimo vieta: Nenurodyta

Ėminys paimtas: 2026-09-09 pristatytas: 2026-09-09

Ėminio rūšis: Geriamasis vanduo

Tyrimas pradėtas: 2026-09-09 baigtas: 2026-09-21

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24:2023	± U	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5	6
Temperatūra	°C	-	-	-	DIN 38404-4:1976
Koliforminių bakterijų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	-	**LST EN ISO 9308-1:2014, LST EN ISO 9308-1:2014 /A1:2017
Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	-	**LST EN ISO 9308-1:2014, LST EN ISO 9308-1:2014 /A1:2017
Žarninių enterokokų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	-	**LST EN ISO 7899-2:2001
Kultivuojamų mikroorganizmų skaičius 22 °C	KSV/ml	6,3 x 10 ¹	Be nebūdingų pokyčių	-	**LST EN ISO 6222:2001

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

(N) - Neakredituoto metodo žymėjimas

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

±U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasikiojimo lygį.

Užsakovo pateikti duomenys identifiukuoti pasvirusiu šriftu.

Papildomi duomenys, pastabos: Ėminį paėmė ir pristatė Užsakovas. UAB "Ekometrija" už Ėminių Ėminį ir pristatymą neatsako. Tyrimų rezultatai taikytini tokiam Ėminiui, koks jis buvo gautas. **NVSPL, AP Nr. LA.01.138

Ėminį paėmė: Užsakovas pristatė: Užsakovas
(pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: **NVSPL

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamais objektais.

Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“
Direktorius
Robertas Smukas

