

2020-10-29

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 10528

Užsakovas, adresas: UAB „Trakų vandenys“, Žemaitės g. 17, Trakai
 Objektas, adresas: Karaliūnų vandenvietė, vartotojas Suchockas
 Ėminio paėmimo vieta: iš čiaupo
 Ėminys paimtas: 2020-10-27, 11.00 val. pristatytas: 2020-10-27
 Ėminio rūšis: geriamasis vanduo
 Tyrimas pradėtas: 2020-10-27 baigtas: 2020-10-29

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24:2017	Tyrimo metodo ND*
Kvapo slenkstis	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
Skonio slenkstis	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
pH	-	7,6	6,5-9,5	LST ISO EN 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis	μS/cm	449	2500	LST EN 27888:2002
Spalva	mg/l Pt	4,89	30	LST EN ISO 7887:2012
Drumstumas	NTU	1,1	4	LST EN ISO 7027-1:2016

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos: Ėminį atvežė Užsakovas.

Mėginį paėmė: V. Giedrys (pareigos, vardas, pavardė) pristatė: V. Giedrys (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: chemikas Adrian Guščo, chemikė Angelija Garalytė (pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: UAB „EKOMETRIJA“ Laboratorijos vedėja Vida Mazaitienė (pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamais objektais.
 Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.



UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2020-11-04

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 10529

Užsakovas, adresas: UAB „Trakų vandenys“, Žemaitės g. 17, Trakai
 Objektas, adresas: Karaliūnų vandenvietė, vartotojas Suchockas
 Ėminio paėmimo vieta: iš čiaupo
 Ėminys paimtas: 2020-10-27, 11.00 val. pristatytas: 2020-10-27
 Ėminio rūšis: geriamasis vanduo
 Tyrimas pradėtas: 2020-10-27 baigtas: 2020-11-03

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24:2017	Tyrimo metodo ND*
Kolonijas sudarančių vienetų skaičius 22 °C	KSV/ml	32	Be nebūdingų pokyčių	LST EN ISO 6222:2001
Koliforminių bakterijų skaičius	KSV/100 ml	>80	0	LST EN ISO 9308-1:2014, LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	LST EN ISO 9308-1:2014, LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos: Ėminį atvežė Užsakovas.

Ėminį paėmė: V. Giedrys (pareigos, vardas, pavardė) pristatė: V. Giedrys (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: NVSPL mikrobiologinių tyrimų skyrius (pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: UAB „EKOMETRIJA“
 Laboratorijos vedėja
 Vida Mazaliauskienė (pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamais objektais.
 Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2020-11-16

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 11130

Užsakovas, adresas: UAB „Trakų vandenys“, Žemaitės g. 17, Trakai
Objektas, adresas: Karaliūnų vandenvietė, vartotojas Suchockas
Ėminio paėmimo vieta: iš čiaupo
Ėminys paimtas: 2020-11-10, 8.40 val. pristatytas: 2020-11-10
Ėminio rūšis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradėtas: 2020-11-10 baigtas: 2020-11-13

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24:2017	Tyrimo metodo ND*
Koliforminių bakterijų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	LST EN ISO 9308-1:2014, LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve $+3 \pm 2$ °C

Papildomi duomenys, pastabos: Ėminį atvežė Užsakovas.

Ėminį paėmė: V. Giedrys (pareigos, vardas, pavardė) pristatė: V. Giedrys (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: NVSPL mikrobiologinių tyrimų skyrius (pareigos, vardas, pavardė, pavadinimas)

Tvirtinu: UAB „EKOMETRIJA“ Laboratorijos vedėja Vida Mazaliauskienė (pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamais objektais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.