EKOMETRIJA

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2020-11-16

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 11143

Užsakovas, adresas: UAB „Trakų vandenys“, Žemaitės g. 17, Trakai
Objektas, adresas: **Kariotiškės, Lentvario g. 1**
Ėminio paėmimo vieta: **iš čiaupo**
Ėminys paimtas: 2020-11-10, 10.45 val. pristatytas: 2020-11-10
Ėminio rūšis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradėtas: 2020-11-10 baigtas: 2020-11-13

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24:2017	Tyrimo metodo ND*
Kvapo slenkstis	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
Skonio slenkstis	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
pH	-	7,6	6,5-9,5	*LST ISO EN 10523:2012*
Savitasis elektrinis laidis	µS/cm	559	2500	*LST EN 27888:2002*
Spalva	mg/l Pt	5,62	30	*LST EN ISO 7887:2012*
Drumstumas	NTU	0,94	4	*LST EN ISO 7027-1:2016*

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra
< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos: ėminį atvežė Užsakovas

Ėminį paėmė: J. Medekša (pareigos, vardas, pavardė) pristatė: P. Pavlovas (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: chemikas Adrian Guščo, chemikė Angelija Garalytė (pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

UAB „EKOMETRIJA“
Laboratorijos vedėja
Vida Mazaliauskienė

Tvirtinu: (pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamais objektais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

EKOMETRIJA

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2020-11-17

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 11144

Užsakovas, adresas: UAB „Trakų vandenys‘‘, Žemaitės g. 17, Trakai
Objektas, adresas: **Kariotiškės, Lentvario g. 1**
Ėminio paėmimo vieta: **iš čiaupo**
Ėminys paimtas: 2020-11-10, 10.45 val. pristatytas: 2020-11-10
Ėminio rūšis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradėtas: 2020-11-10 baigtas: 2020-11-14

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24:2017	Tyrimo metodo ND*
Kolonijas sudarančių vienetų skaičius 22 °C	KSV/ml	<3	Be nebūdingų pokyčių	*LST EN ISO 6222:2001*
Koliforminių bakterijų skaičius	KSV/100 ml	Neaptikta	0	*LST EN ISO 9308-1:2014,LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017*
Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius	KSV/100 ml	Neaptikta	0	*LST EN ISO 9308-1:2014,LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017*

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra
< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos: ėminį atvežė Užsakovas

Ėminį paėmė: J. Medekša (pareigos, vardas, pavardė) pristatė: P. Pavlovas (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: NVSPL mikrobiologinių tyrimų skyrius (pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: UAB „EKOMETRIJA“ Laboratorijos vedėja Vida Mazaliauskienė (pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamais objektais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.