EKOMETRIJA

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2020-11-16

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 11145

Užsakovas, adresas: UAB „Trakų vandenys“, Žemaitės g. 17, Trakai
Objektas, adresas: **Užutrakis, Užutrakio dvaras**
Ėminio paėmimo vieta: **iš čiaupo**
Ėminys paimtas: 2020-11-10, 11.15 val. pristatytas: 2020-11-10
Ėminio rūšis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradėtas: 2020-11-10 baigtas: 2020-11-13

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24:2017	Tyrimo metodo ND*
Kvapo slenkstis	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
Skonio slenkstis	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
pH	-	7,4	6,5-9,5	*LST ISO EN 10523:2012*
Savitasis elektrinis laidis	µS/cm	415	2500	*LST EN 27888:2002*
Spalva	mg/l Pt	5,62	30	*LST EN ISO 7887:2012*
Drumstumas	NTU	4,4	4	*LST EN ISO 7027-1:2016*

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra
< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos: ėminį atvežė Užsakovas

Ėminį paėmė: J. Medekša (pareigos, vardas, pavardė) pristatė: P. Pavlovas (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: chemikas Adrian Guščo, chemikė Angelija Garalytė (pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: UAB „EKOMETRIJA“ Laboratorijos vedėja Vida Mazaliauskienė (pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamais objektais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2020-11-17

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 11146

Užsakovas, adresas: UAB „Trakų vandenys‘‘, Žemaitės g. 17, Trakai
Objektas, adresas: **Užutrakis, Užutrakio dvaras**
Ėminio paėmimo vieta: **iš čiaupo**
Ėminys paimtas: 2020-11-10, 11.15 val. pristatytas: 2020-11-10
Ėminio rūšis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradėtas: 2020-11-10 baigtas: 2020-11-14

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24:2017	Tyrimo metodo ND*
Kolonijas sudarančių vienetų skaičius 22 °C	KSV/ml	3	Be nebūdingų pokyčių	*LST EN ISO 6222:2001*
Koliforminių bakterijų skaičius	KSV/100 ml	4,0(1-10)	0	*LST EN ISO 9308-1:2014,LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017*
Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius	KSV/100 ml	Neaptikta	0	*LST EN ISO 9308-1:2014,LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017*

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra
< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos: ėminį atvežė Užsakovas

Ėminį paėmė: J. Medekša (pareigos, vardas, pavardė) pristatė: P. Pavlovas (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: NVSPL mikrobiologinių tyrimų skyrius (pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

UAB „EKOMETRIJA“
Laboratorijos vedėja
Vida Mazaliauskienė

Tvirtinu: (pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamais objektais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.