

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2020-11-04

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 10479

Užsakovas, adresas: UAB „Trakų vandenys“, Žemaitės g. 17, Trakai
Objektas, adresas: Varnikų vandenvietė
Ėminio paėmimo vieta: iš čiaupo
Ėminys paimtas: 2020-10-27, 8.30 val. pristatytas: 2020-10-27
Ėminio rūšis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradėtas: 2020-10-27 baigtas: 2020-11-03

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24:2017	Tyrimo metodo ND*
Žarninių enterokokų skaičius	KSV/100 ml	Neaptikta	0	LST EN ISO 7899-2:2001
C. perfringens skaičius	KSV/100 ml	Neaptikta	0	LST EN ISO 14189:2016(N)

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos: Ėminį atvežė Užsakovas.

Ėminį paėmė: A. Masiukas (pareigos, vardas, pavardė) pristatė: P. Pavlovas (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: NVSPL mikrobiologinių tyrimų skyrius (pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: UAB „EKOMETRIJA“ (pareigos, vardas, pavardė, parašas)
Laboratorijos vedėja
Vida Mazaliauskiene

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamais objektais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.